



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

Tel.: 06-68/440-004, 06-30/9289-166

e-mail: farkasgyula@medgyesegyhaza.hu

Képviselő-testület + SZAV
2017.02.21.

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete

5666, Medgyesegyháza

Kossuth tér 1.

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Medgyesegyháza	
Érkezési szám:	Az érkezés napja: 2017 FEBR 21
..... előadó dh melléklet

Tisztelt képviselő – testület!

A képviselői határozat értelmében mellékelem a Bohus Bt. által megküldött Medgyesegyháza Kossuth tér 15 számú ingatlan kerítés felújításának, renoválásának árajánlatát, valamint Krisztof György katasztrófa- és tűzvédelmi szervező szakvéleményét a Kossuth tér 25 sz. alatti területen rendezendő Dinnyefesztivál színpadjának új helyszínének a szakértői véleményezését.

Kérem a Tisztelt képviselő – testületet, hogy a kérelmet a szakértői vélemény figyelembe vétele alapján hozza meg döntését, mivel a Dinnyefesztivál zökkenőmentes lebonyolítása érdekében szükségünk van a továbbiakban is a Bohus Bt. által biztosított területre.

Medgyesegyháza, 2017. február 21.

Tisztelettel:

Farkas Gyula

Igazgató



Bohus Bt.

Telekgerendás Kossuth u. 5

Árajánlat.


A Medgyesegyháza Kossuth tér 15 ingatlanunk szóban forgó szakaszának az említett minőségben való renoválására a lakatos a következő ajánlatot tette:

netto: 600000Ft, azaz hatszázezer forint,

mely tartalmazza a munkabér és járulékait 2 fő részére, az építési lemezeket, zártszelvényt, csavarokat, hegesztőpálcát, vágókorongokat, áramot, szállítási díjat, festéket, festést.

Tisztelettel.: Dr Bohus Péter

BOHUS Kereskedelmi BT.
6771 Szeged, Légjő u. 8/B.
Adószám: 12642998 7.00Ft



Telekgerendás 2017.02.10.

es alapterülete miatt a térrész gyakorlatilag a Művelődési Ház sarkáig lezárásra kerül, így az Árpád utca felől sem a gépjármű-, sem pedig a gyalogos forgalom nem oldható meg. Az eredeti állapot szerint, tűz esetén (mindegy, hogy az a rendezvényt érinti vagy a környező lakóépületet, illetve garázsokat) a rendezők és a biztonsági személyzet feladata a terület 4 percen belüli kiürítése. Így a kikerülő tűzoltó egységek felállítási helye akadálytalanul megközelíthető 2 irányból. Ezt a tervezett változtatás kedvezőtlenül érintené, mivel a terület csak egyetlen irányból lenne megközelíthető (a Dózsa György utca felől). A kikerülő gépjárművek közül a beavatkozást végző gépjárműfecskenedők felállítási helye a tűztől függő. A vízutánpótlást biztosító gépjármű helye azonban kötött: azt kizárólag a tűzcsop közelében lehet elhelyezni. A tervezett módosítás a vízszállító gépjármű felállítási helyét érinti. Ha azt feltételezzük, hogy a színpad kigyullad, akkor ott olyan hőterhelés keletkezik, ami a tűzcsap megközelítését, tehát igénybe vételét ellehetetleníti. Ha azt feltételezzük, hogy a térhez közelebbi lakóépületben keletkezik tűz, akkor figyelembe kell vennünk, hogy oda magasból mentő gépjármű riasztása is történik (ha valamelyik emeleti lakásban keletkezik). Ebben az esetben a színpad felől hőterhelés nem keletkezik, tehát ez nem befolyásolja a tűzcsap megközelíthetőségét. Azonban a színpad elhelyezése miatt az eredeti felállítási hely nem lenne használható. A vízszállító gépjármű megközelítheti a tűzcsapot úgy is, ha a lakóépület és a garázssor közé hajtva ferde irányban rátolat. Ez azonban felázott, sáros terepen nem kivitelezhető, valamint az OTSZ 72. § (8) bekezdésébe ütközik („Minden vízszervezési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető, az előírt oltóvíz mennyiség akadálytalanul kivehető legyen az időjárástól és természetes felszíni vizek esetén a vízállástól függetlenül”). A tűzcsap használhatóságát, tehát az oltóvíz kivételének lehetőségét a magasból mentő gépjármű is akadályozza, annak felállítási helye ugyanis pontosan az a térrész lenne, ahová a vízszállítónak be kellene hajtania a tolatás kivitelezéséhez. Emellett a terület elhagyását is gátolná ez a felállítás, mert a vízszállító gépjármű mindaddig nem tudja elhagyni a helyszínt, míg a magasból mentő gépjármű ott tartózkodik.

Fentiek értelmében a rendezvényen részt vevők, valamint a társasházakban lakók biztonsága csökkenne. Ezek értelmében, illetve a hivatkozott jogszabályi helyek megsértése és a feltüntetett tűzoltástaktikai okok miatt a színpad előre telepítését nem javaslom.

Mezőkovácsháza, 2017. február 15.

KRISZTOF GYÖRGY
5800 Mezőkovácsháza, Szentmész E. út 103/a.
35283889
Adószám: 79001500-1-51
OTP 11773330-03067188